



УТВЕРЖДАЮ:  
 директор МБОУ «Средняя  
 общеобразовательная школа № 44»  
 И.П. Колотидина  
 2018 г.

Паспорт доступности  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 № 197

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», здание,  
 1.2. Адрес объекта: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина 146, 8(3842)54-23-89  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5274,5 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21933 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1965  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 01.07.2018

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146  
 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
 1.9. Форма собственности: государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом; управление образования города Кемерово  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54, 8(3842)36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
 2.2. Виды оказываемых услуг: Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  
 2.3. Форма оказания услуг на объекте: с временным пребыванием.  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающие 6,5 до 18 лет  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 700 чел.  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

УТВЕРЖДАЮ:  
директор МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 44»  
Л.П. Колотилина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 197

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», здание.

1.2. Адрес объекта: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина 146, 8(3842)54-23-89

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5274,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21933 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 01.07.2018

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом; управление образования города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54, 8(3842)36-46-19

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.3. Форма оказания услуг на объекте: с временным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающие 6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **остановка общественного транспорта «Клиническая поликлиника №5», «Пищевой техникум». Проезд автобусом № 1,24,17,18,19,49,75,76,81,87,104,126 маршрутным такси № 21,36,61,3,5,6,9,13,15,22,3340,17,81,126 троллейбусом № 1,15,2,3,4.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2. время движения (пешком) **8-10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые с таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И-(О-С-Г-У)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И-(О-С-Г-У)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И-(О-У)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности **ОСИ: Доступно условно, избирательно для категории инвалидов О, К.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
	Все зоны и участки	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
ДП \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» мая 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «28» мая 2015г.

3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ приказ № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации  
Директор МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №44»  
Л.П. Колотилина  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Анкета**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», здание.**  
1.2. Адрес объекта: **650036, г. Кемерово, ул. Гагарина 146**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: **3** этажа, **5274,5** кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка **да, 21933 кв. м.**  
1.4. Год постройки здания: **1965,**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий 2018**  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование)  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» имени Михаила Яковлевича Вознесенского.**  
**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**  
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**  
1.9. Форма собственности: **муниципальная**  
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**  
1.11. Вышестоящая организация: **Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом; управление образования города Кемерово**  
1.12. Адрес вышестоящей организации: **Россия 650032, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**  
2.2. Виды оказываемых услуг: **предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.**  
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с временным пребыванием**  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **обучающиеся от 6,5 до 18 лет**  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **700**  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка общественного транспорта «Клиническая поликлиника №5», «Пищевой техникум». Проезд автобусом № 1,24,17,18,19,49,75,76,81,87,104,126 маршрутным такси № 21,36,61,3,5,6,9,13,15,22,3340,17,81,126 троллейбусом № 1,15,2,3,4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Вариант доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
8	Все зоны и участки	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_ директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» Л. П. Колотилина

Т.: 54-23-89 \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного  
самоуправления (зам. по соц. вопросам)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№**

**Кемеровская область г. Кемерово***(наименование территориального образования субъекта РФ)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», здание.**
- 1.2. Адрес объекта: **650036, г. Кемерово, ул. Гагарина 146**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: **3 этажа, 5274,5 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка да; **21933 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1965,**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий 2018**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» имени Михаила Яковлевича Вознесенского**  
**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с временным пребыванием**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **обучающиеся от 6,5 до 18 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 700 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **остановка общественного транспорта «Клиническая поликлиника №5», «Пищевой техникум». Проезд автобусом № 1,24,17,18,19,49,75,76,81,87,104,126 маршрутным такси № 21,36,61,3,5,6,9,13,15,22,3340,17,81,126 троллейбусом № 1,15,2,3,4.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 время движения (пешком): **8-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые с таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) 1.1.; 1.2.	ДУ	А,Б,С	42,43
2	Вход (входы) в здание: 2.3., 2.4., 2.5.	ДУ	1,2	15
3	Путь (пути) движения внутри здания ( <i>в т.ч. пути эвакуации</i> ): 3.1., 3.2., 3.6.	ДЧ-И(О-С-Г-У)	3	23,24,25, 26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 4.1.	ДЧ-И(О-С-Г-У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения: 5.1.	ДЧ-И(О-С-Г-У)	5	30,31,32
6	Система информации и связи ( <i>на всех зонах</i> )	ДЧ-И(О-Г-У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		39,40,41

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно избирательно для категории инвалидов К,О.



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
8.	Все зоны и участки	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### Приложения:

##### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 25 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель рабочей группы

Директор, Л.П. Колотилина

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по БЖ, Леонова Я.Ю,

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Зам. директора по АХР Васильев А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

---

---

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» , 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина,146**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2,3,4	Отсутствие доступной информации об объекте	все	Оборудование информационными элементами при входе	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	5,6,7,8	Частично разбито асфальтобетонное покрытие. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	все	Ремонт асфальтного покрытия. Оборудовать тактильными средствами покрытия пешеходных путей	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	да	-	38	-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	10,11,12,13	-		-	-
1.6	Общие требования к зоне	есть	-		Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	все	Оборудование информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ		42,43	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха и благоустройство территории.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», 650036, г. Кемерово ул. Гагарина, 146**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-			О,К		Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		соответствует	К	-	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	15	соответствует	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	3	15	соответствует	О,К	-	
2.5	Тамбур	есть	1,2	16	соответствует	О,К	-	
	Общие требования к зоне	есть			Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	О,К	Оборудование информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		15	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		17	Выключатели розетки на высоте более чем 0,8 м от уровня пола Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола. Монтаж тактильных опознавательных знаков на дверных ручках опасных помещений.	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19,20	Отсутствие поручня с двух сторон	все	Монтаж поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К	Монтаж пандуса на 1-2 этажах	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		21,22	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		23,24,25,26	Пути эвакуации из здания не оборудованы пандусами	все	Установить пандусы на путях эвакуации.	Индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне	есть			Несоответствие высоты расположения выключателей и розеток	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от	Индивидуальное решение с ТСП

							уровня пола	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движение внутри здания (в.т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О-С-Г-У)		23,24,25,26	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»; 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		27,28 29	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть			Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Отсутствие 5% мест для инвалидов и других МГН от общей	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Организовать для инвалидов зоны специального обслуживания, повысить освещенность	Индивидуальное решение с ТСР



					вместимости учреждения ( в том числе отсутствие зон специального обслуживания МГН в		помещений и коммуникаций на 1 ступень. Установить выключатели и розетки на высоте не более чем 0,8м. от уровня пола.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И ( К-О-С-Г-У)		27,28,29	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Вариант II – места приложения труда

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»; 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина 146**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Ш – жилые помещения

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»; 650036 г. Кемерово, ул. Гагарина 146**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»; 650036 г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		30,31 32	Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения. Отсутствуют универсальные кабины: ширина-1,6м. глубина-1,8м.Рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствуют кабины для личной гигиены женщин: ширина-1,8м, глубина-2,6М.	все	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установка аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть		30,31 32	Не оборудована универсальная кабина для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до	все	Оборудовать универсальную кабину для всех категорий граждан, расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	Индивидуальное решение с ТСР

					1,75 м; - дублирование рельефными знаками		- на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К- О-С-Г-У)		30,31,32	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте:

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»; 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		33,34 35	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	36	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть		-	Знаки и символы не идентичны в пределах здания	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К- О-С-Г-У)		33,34,35,36	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»</b>	<b>г. Кемерово, ул. Гагарина, 146</b>		<b>Индивидуальное решение с ТСР</b>	<b>КР, ТР</b>	<b>ДП-В</b>				

*Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№	Наименование объекта и название организационной структуры на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»</b>	<b>г. Кемерово, ул. Гагарина, 146</b>								

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием