



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений № 12**

г. Кемерово

«30» января 2023 г.

Должностное лицо, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалина К.Н., по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского» г. Кемерово (далее- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»)

ОГРН 1024200706860

ИНН 4207028909

Юридический адрес: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146.

Фактический адрес: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146.

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» выявлены нарушения обязательных требований:

- Гардеробы не оборудованы местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками), что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.
- Согласно представленным данным, заверенным директором, площадь кабинетов начальных классов составляет от 47,1 до 52,2 м². Норма площади кабинетов на одного обучающегося при фронтальных занятий – не менее 2,5 м², следовательно, расчетное количество обучающихся в начальных классах – от 18 до 20 человек. При этом наполняемость всех начальных классов составляет от 22 до 28 человек. Таким образом, количество обучающихся в начальных классах больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м², что не соответствует гигиеническим нормативам таблицы 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

Вх. 110/30.01.2023

- На момент обследования 13.01.2023 демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, что **не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.**
- На рабочих местах за ПЭВМ в кабинете информатики не предусмотрено искусственное местное освещение, что **не соответствует** требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
- На 1 этаже в туалете для девочек одна кабинка не оборудована дверью, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.10., 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 в туалете для девочек на 2 этаже и в туалете в раздевалке для мальчиков при спортивном зале отсутствуют сиденья на унитазах; умывальная раковина в раздевалке для девочек при спортивном зале не обеспечена мылом и электро- или бумажными полотенцами, умывальные раковины в кабинетах начальных классов № 2, № 7, № 9 не оснащены электро- или бумажными полотенцами; в душевых при спортивных залах не работает по 1-й душевой сетке, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
- Согласно представленным спискам антропометрических данных обучающихся, 2 ученика в 3б классе при росте 144 см (номер мебели 3) не обеспечены рабочим местом за столом с учетом роста, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- В кабинетах № 17 (математики), № 13 (иностранный язык) покрытие рабочих поверхностей столов для детей имеет дефекты и повреждения, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- В рекреациях установлены кушетки с гладким покрытием. Покрытие имеет повреждения, что затрудняет проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств; чехлы на спортивных матах имеют дефекты и повреждения; что **не соответствует** требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 имеются повреждения линолеума в кабинетах № 22, №23, № 18, № 4, повреждение плинтуса в кабинете №1, дефекты линолеума (неплотное прилегание к полу) в рекреации на 2 этаже, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 на потолке в гардеробе для начальных классов, в туалете для девочек (1 этаж) имеются следы протекания или ржавчины, на потолке в библиотеке – трещины, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 имеются повреждения на стене в процедурном кабинете (за радиатором и у окна – отколота краска со стены), что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- В медицинском кабинете стулья имеют тканевое покрытие, тумбочка имеет повреждение покрытия, что не позволяет провести качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, и **не соответствует** требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20.
- Умывальник в процедурном кабинете не оборудован краном с бесконтактным управлением, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
- В процедурном кабинете отсутствуют отдельные раковины для мытья рук и для обработки инструментов или двугнездная раковина, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20.
- Протоколы, подтверждающие проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, не представлены, таким образом, учреждением не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
- Вентиляционные решетки в кабинетах № 18, № 4, технологии для мальчиков содержат следы загрязнений, уборка проведена не качественно, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
- Конструкция окон в кабинете № 19, учительской не обеспечивает проведение проветривания помещений в любое время года (оконные рамы находятся в аварийном

- состоянии), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
- На момент обследования 13.01.2023 нарушена целостность остекления окон в кабинете № 22, медицинском кабинете, коридоре на 1 этаже, кабинете психолога на 1 этаже, имеются загрязнения окон в медицинском кабинете, кабинете технологии для мальчиков, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. В ходе профилактического визита устранены загрязнения окон в медицинском кабинете, кабинете технологии для мальчиков.
 - На момент обследования 13.01.2023 выявлено 4 неисправных источника искусственного освещения (1 лампа в – 22 кабинете, 1 – в кабинете химии, 2 лампы – в кабинете географии), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
 - Помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского» г. Кемерово по фактическому адресу: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146, на момент обследования 13.01.2023 **не соответствуют** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15, 17 СанПиН 1.2.3685-21. Согласно протоколу измерений физических факторов № 950 от 13.01.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» (номер записи в РАЛ: № РОСС RU. 0001.510238):
 - в кабинете № 17 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 366 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 18 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 270 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 9 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 340 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 8 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 300 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 7 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 240 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 6 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 430 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 4 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 200 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 3 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 260 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
 - в кабинете № 2 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 120 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не**

соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;

- в кабинете № 19 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 280 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 13 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 364 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 22 (информатики) на рабочих местах учащегося за ПЭВМ на поверхности стола уровни искусственной освещенности составили 205-250 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 400 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 17 СанПиН 1.2.3685-21.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «27» июля 2023 г.**

1. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» гардеробы оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками), в соответствии с требованиями п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.
2. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» количество обучающихся в начальных классах привести в соответствии с требованиями таблицы 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.
3. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» демонстрационные столы в кабинетах физики и химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» на рабочих местах за ПЭВМ в кабинете информатики предусмотреть искусственное местное освещение, в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
5. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» на 1 этаже в туалете для девочек все кабинки оборудовать дверью, в соответствии с требованиями п. 3.4.10., 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
6. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» в 3б классе обеспечить всех обучающихся рабочим местом за столом с учетом роста, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
7. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» в кабинетах № 17 (математики), № 13 (иностранный язык) обеспечить наличие столов для детей без дефектов и повреждений, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
8. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» устранить повреждения кушеток, установленных в рекреациях; устранить повреждения чехлов на спортивных матах в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
9. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» устранить повреждения линолеума в кабинетах № 22, №23, № 18, № 4, устранить повреждения плинтуса в кабинете №1, устранить дефекты линолеума (неплотное прилегание к полу) в рекреации на 2 этаже, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
10. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» устранить дефекты на потолке в гардеробе для начальных классов, в туалете для девочек (1 этаж), на потолке в библиотеке, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

11. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» устранить повреждения на стене в процедурном кабинете, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
12. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» в медицинском кабинете обеспечить наличие мебели (стульев, тумбочек) с гладким покрытием, позволяющим проведение качественной обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 4.7. СП 2.1.3678-20.
13. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» умывальник в процедурном кабинете оборудовать краном с бесконтактным управлением, в соответствии с требованиями п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
14. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» в процедурном кабинете оборудовать отдельные раковины для мытья рук и для обработки инструментов (или двугнездную раковину), в соответствии с требованиями п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20.
15. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» предоставить протоколы, подтверждающие проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха системы вентиляции, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
16. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» обеспечить окна в кабинете № 19, учительской с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года, в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
17. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» обеспечить целостность остекления окон в кабинете № 22, медицинском кабинете, коридоре на 1 этаже, кабинете психолога на 1 этаже, в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
18. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» обеспечить исправными источниками искусственного освещения (22 кабинете, в кабинете химии, в кабинете географии), в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
19. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» обеспечить прохождение гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
20. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»: в кабинете №№ 17, 18, 8, 9, 6, 7, 4, 3, 2, 19, 13, 22 довести нормируемые показатели уровня искусственной освещенности до гигиенических нормативов, установленных п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15, 17 СанПиН 1.2.3685-21. Предоставить документы, подтверждающие устранение нарушения, а именно: протокол измерения физических факторов указанных помещений.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского» г. Кемерово

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«28» июля 2023г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалиной Ксении Николаевне, главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. № 328.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской
области –Кузбассу в г. Кемерово
(должность лица,
выдавшего предписание)



Хахалина К.Н.
(ФИО)

Предписание получено «30» января 2023 г.

✓ Zh

(подпись)

Кискова Т.Д.

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б).
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)